



**МЧС РОССИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР**

Министерство образования
Оренбургской области

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**о соблюдении на объектах соискателя
требований пожарной безопасности**

«14» ноября 2009 г.

№ 2-8-35-56

Территориальный отдел Государственного пожарного надзора по взаимодействию с территориями УГПН ГУ МЧС России по Оренбургской области в лице начальника – государственного инспектора Оренбургской области по пожарному надзору майора внутренней службы Бабкова Александра Юрьевича, рассмотрел материалы о противопожарном состоянии:

МДОУ «с. Родничный Дол»

расположенного по адресу:
по заявлению соискателя в лице:
на право получения лицензии на:

Переволоцкий р-он, с. Родничный Дол, ул. Центральная, 3
заведующей Радаевой А.А.
осуществление образовательной деятельности.

В ходе проверки установлено:

Помещения детского сада расположены на первом этаже отдельно стоящего двухэтажного здания, площадь помещений 399 м.кв., строительные конструкции которого соответствуют третьей степени огнестойкости (стены и перегородки кирпичные, перекрытия железобетонные, кровля металлическая по деревянной обрешетке). Подвальное помещение отсутствует. Функциональное назначение здания – детский сад.

Отопление центральное водяное. Освещение электрическое, вентиляция естественная. ООО «Переволоцк-сельхозэнерго» проведены замеры: сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования, контура заземления, (протокол № 88,91 от 22.07.07 г.), вывод «соответствует» требованиям ПУЭ. В здании смонтировано устройство защитного отключения (УЗО).

Максимальное количество людей пребывающих в здании – 24 человека (по проекту 95 человек), обслуживающий персонал- 4 человека. Из здания детского сада имеется 2 выхода. Протяженность путей эвакуации, требуемая не более 35 м. фактическая 21 м., отделка стен путей эвакуации выполнена из негорючего материала. Глухие металлические решетки на окнах отсутствуют.

Здание укомплектовано первичными средствами пожаротушения (6 огнетушителей ОП-5, дата следующей перезарядки – 2010, на каждый огнетушитель заведен паспорт с отметкой даты перезарядки.

~~Здание детского сада ведется монтаж автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре. Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями соответствуют требованиям норм и правил пожарной безопасности. Территория детского сада своевременно~~

очищается от мусора и горючих материалов. Наружное пожаротушение предусмотрено от пожарного водоема объемом 54 м.куб. расположенного на расстоянии 150 метров.

Руководством детского сада организован соответствующий противопожарный режим, а именно: приказом назначен ответственный за обеспечение пожарной безопасности, который прошёл обучение по программе пожарно-технического минимума, разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности, а также планы эвакуации людей и материальных ценностей при пожаре, имеется журнал противопожарного инструктажа (дата последнего инструктажа август 2009 г.),

ВЫВОД: система пожарной безопасности МДОУ « Детский сад с. Родничный Дол» расположенного по адресу: Переволоцкий район район, с. Родничный Дол, ул. Центральная, 3 **ПОЗВОЛЯЕТ** обеспечить выполнение требований норм и правил пожарной безопасности при осуществлении: образовательной деятельности.

Настоящее заключение предъявляется по месту требования и действует в течении шести месяцев до получения лицензии

Начальник отдела



А.Ю. Бабков