




ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРЕВОЛОЦКОМ,
АЛЕКСАНДРОВСКОМ, ИЛЕКСКОМ РАЙОНАХ»**

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № 99-01-004553 от 14.09.06 г.
Аккредитованный испытательный лабораторный центр ГСЭН.RU.ЦОА.065.02 от 20 июня 2007 года.,
Государственный реестр № РОСС RU.0001.510296

461263, Оренбургская область, п. Переволоцкий, ул. Ком
сомольская, 14 Тел. (8-35338) 31-6-50,
факс: (8-35338) 21-7-06 E-Mail: fguz_perev@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач
(заместитель главного врача)

О.Ю. Петин



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ**

№ 56. ФГУЗ.09.01-03.2010-0011

от « 03 » марта 2010г.

Мною, заведующей санитарно-эпидемиологическим отделом Переволоцкого филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» Чекуровой Е.И. в присутствии заведующей детским садом Радаевой А.А. «Детский сад с.Родничный Дол» проведена экспертиза помещений для размещения медицинского блока в МДОУ «Детский сад с.Родничный Дол» на соответствие требований Сан Пин 2.4.1.1249-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений».

Планируется выделить следующий набор помещений: Медицинский блок, состоящий из медицинского кабинета площадью 8,1 м², изолятора S – 6.3кв.м. и туалета S – 2,5 м². Вход в медицинский кабинет, изолятор, туалет из тамбура. Изолятор не разделен на приемную и палату.

Отделка помещений: стены- покраска, побелка, потолки – побелка, полы – линолеум.

Освещение : естественное, искусственное за счет люминесцентных ламп в медицинском кабинете, изоляторе, ламп накаливания в туалете.

Вентиляция: естественная через фрамуги, дверные проемы.

Водоснабжение : центральное, нет горячей воды.

Канализация : местная, автономный герметичный выгреб из железобетонных колец с изоляцией из двух слоев битумной мастики, дно выгреба из бетона. Выгреб расположен на расстоянии 30 м. от здания.

Отопление : центральное.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В здании МДОУ «Детский сад с.Родничный Дол », расположенном по адресу: Переволоцкий район, с.Родничный Дол, ул.Центральная,3, не возможно размещение медицинского блока, т.к. площади медицинского кабинета, изолятора, туалета не соответствуют требованиям п 2.2.22 (приложение 4) СанПиН 2.4.1.1249-03 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»

Экспертизу провела:

Заведующая санитарно-эпидемиологическим

отделом Переволоцкого филиала ФГУЗ

« Центр гигиены и эпидемиологии

в Оренбургской области»



Е.И.Чекурова